

Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale

*Direzione Tecnica e Ambiente  
Staff Settore Amministrativo  
Ufficio Appalti Lavori Pubblici e Albo Fornitori*

## **QUESITI/RISPOSTE**

### **OGGETTO: P. 665 progettazione esecutiva e realizzazione dei lavori di adeguamento degli impianti di illuminazione del porto di Savona**

1. **Busta B offerta tecnica:** Con riferimento al contenuto della busta B offerta tecnica chiediamo se in luogo del formato A4 si possa utilizzare il formato A3 dimezzando quindi il numero massimo delle facciate consentite per le due facciate.

**Risposta:** *nulla osta in tal senso;*

2. **Criteri offerta economicamente più vantaggiosa:** *con riferimento agli elementi qualitativi richiesti dall'offerta tecnica a base di gara ed in modo specifico all'elemento premiante legato al servizio di manutenzione pluriennale, si chiede di confermare che tra le attestazioni relative alla manutenzioni di torri faro, possano rientrare quelle inerenti il contesto aeroportuale.*

**Risposta:** *“in capitolato si fa riferimento ad aree industriali/portuali con il fine di ottenere un servizio equivalente a quanto atteso per le nostre attività/criticità correnti.*

*D'altra parte si ritiene che tecnicamente il contesto aeroportuale di cui al quesito possa essere equiparabile a quanto indicato in capitolato, qualora gli aeroporti (civili/militari) che si richiede possano essere validamente curriculari siano (siano stati) di classe non inferiore ad ICAO 4D e l'oggetto delle manutenzioni sia (sia stato) all'interno dell'area aeroportuale stessa (es.: NO piazzali/parcheggi automobili viaggiatori o viabilità esterna...; SI piazzali di parcheggio aeronavi o aree manovra o aree fingers attracco...).”*

Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale

*Direzione Tecnica e Ambiente  
Staff Settore Amministrativo  
Ufficio Appalti Lavori Pubblici e Albo Fornitori*

- 
3. **Progettazione:** per categoria di progettazione impiantistica richiesta IA.04, viene considerata anche la IA.03.?

**Risposta:** No, si conferma quanto previsto in legge di gara.

4. **Quesito tecnico:** Ai fini di una verifica illuminotecnica non sommaria, visti gli stringenti livelli medi di illuminamento a terra (35 lux), si richiede i supporti editabili (DWG), in scala, su cui impostare il calcolo. Si richiede altresì un chiarimento circa il numero esatto delle torri faro oggetto della fornitura/progetto: nel progetto compaiono n. 10 torri faro da 30 mt, n.10 torri faro da 40 mt e n.1 torre faro da 50 mt., nel CME sono presenti quantità superiori (con la dizione "ulteriori da xx metri"), oltre a quelle citate e dettagliate nel progetto. Sono da intendersi come sola fornitura supplementare a richiesta o anche messa in opera su fondazioni, preesistenti o nuove da realizzare? Saranno anch'esse oggetto del servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria?

**Risposta:** In sede di gara non rileva valore aggiunto l'esecuzione di calcoli illuminotecnici per le torri faro basati su settori specifici, è sufficiente sui 360 gradi come indicato nel progetto, pertanto non si ritiene utile e necessario fornire il documento richiesto in dwg. La gara prevede il progetto esecutivo. Per quanto riguarda le torri faro, l'altezza é dichiarata, per quanto concerne invece i proiettori a parete, le quote sono indicativamente comprese fra metri 10 e 12 e comunque è possibile desumere l'altezza con maggior precisione all'interno del sopralluogo obbligatorio, quest'ultimo - come da prescrizioni di gara - potrà essere eseguito autonomamente e nelle modalità meglio ritenute.

Per quanto riguarda il secondo quesito, riguardo alle torri di diverse altezze, si richiede che queste voci vengano tenute in debito conto nell'offerta. Il lavoro, così come conteggiato in CME comprende il pacchetto completo per ciascun palo/torre, ovvero progetto (quando necessario), procurement,

Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale

*Direzione Tecnica e Ambiente  
Staff Settore Amministrativo  
Ufficio Appalti Lavori Pubblici e Albo Fornitori*

posa, collegamenti, avviamento, accorpamento nella manutenzione in vigore.

5. **Quesito amministrativo:** *si richiede se la categoria OS18 - A, seppur rientrante nelle categorie SIOS, possa essere oggetto di avvalimento in quanto d'importo inferiore al 10% del valore dell'appalto e se l'impresa Ausiliaria, opportunamente qualificata, possa prendere interamente in carico le suddette opere in qualità d'impresa subappaltatrice.*

**Risposta:** si conferma che alla categoria OS18 -A in questione, si applica quanto disposto all'art. 1, comma 2, del D.M. 10 novembre 2016 n. 248.

Si conferma, inoltre, che ai sensi dell'art. 89, comma 8, del codice dei contratti, l'impresa ausiliaria può assumere il ruolo di impresa subappaltatrice nei limiti dei requisiti prestati.

6. **Quesito amministrativo:** sul documento Disciplinare di gara, a pagina 7, paragrafo G, è riportato quanto segue: La procedura di gara verrà espletata in modalità completamente telematica (ai sensi dell'art. 58 del Codice dei contratti) mediante la piattaforma telematica di e-procurement utilizzata da ADSP e disponibile all'indirizzo web: <https://appalti.portsofgenoa.com>. Sul documento Capitolato Speciale d'Appalto, a pagina 9, articolo 8, è riportato quanto segue: La documentazione presentata dalle Imprese dovrà essere fornita in n. 4 (quattro) copie cartacee e n. 3 (tre) copie digitali su CD/DVD. L'offerta prezzo dovrà essere presentata in singola copia cartacea, come meglio indicato in lettera d'invito. A pagina 10 del medesimo documento, articolo 9, si dice: Oltre alla documentazione richiesta dal bando si dovrà fornire la seguente documentazione suddivisa in buste: 1) relazione dell'Impresa, da valutare qualitativamente a cura della commissione giudicatrice, così come indicato nei paragrafi di cui sopra, riguardante progettazione, bonifica bellica, opere, manutenzione; 2) offerta economica della Impresa. Considerato che nei documenti di gara si parla esplicitamente di offerta telematica e non sono precisate modalità di consegna della parte cartacea (luogo di consegna, consegna a mano, a mezzo corriere, ecc.), si chiede di chiarire se la documentazione cartacea di cui sopra sia da ritenere un refuso oppure no. In quest'ultimo caso, si chiede di specificare le modalità di consegna della stessa.

Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale

*Direzione Tecnica e Ambiente  
Staff Settore Amministrativo  
Ufficio Appalti Lavori Pubblici e Albo Fornitori*

**Risposta:** si conferma quanto previsto dal Disciplinare di gara, a pagina 7, paragrafo G, ovvero che tutta la documentazione di gara dovrà essere resa esclusivamente in modalità telematica tramite portale e-procurement utilizzata da ADSP.

*Aggiornamento quesiti in data 08/09/2020*

