

INCENTIVAZIONE IMPRESA MANUTENZIONE

Ipotesi energia erogata alle navi kWh	Ipotesi Costo Energia Terra (2020) soggetto a fluttuazioni Euro/kWh	Ipotesi Costo Energia Terra esente Accise e Oneri di Sistema (A) soggetto a fluttuazioni Euro/kWh	ipotesi quota potenza/anno kEuro	Costo Energia Terra esente Accise e Oneri di Sistema (bollette energia elettrica esente accise e oneri di sistema) Euro	Oneri di gestione fatture fornitore energia elettrica (guadagno impresa 5 % soggetto a ribasso) 5,00%	ipotesi Costo Energia Prodotta a Bordo soggetto a fluttuazioni Euro/kWh	costo energia a bordo versato da armatore a impresa Euro/anno	Oneri di gestione fatture ad armatore (guadagno Impresa 5 % soggetto a ribasso) 5,00%	Introito dell'impresa lordo per gestione fatturazione (somma oneri di gestione fatture) Euro/anno	esempio ribasso di gara %	Introito dell'impresa netto per gestione fatturazione (somma oneri di gestione fatture) Euro	pagamenti da AdSP a impresa (se positivo) e riduzione certificata di pagamento per manutenzione convertitori da ASP a impresa (se negativo) Euro/anno	Note
500.000,00	0,80	0,50	compresi nel costo energia terra	250.000,00	12.500,00	0,12	60.000,00	3.000,00	15.500,00	20,00%	12.400,00	202.400,00	
4.500.000,00	0,17	0,09	compresi nel costo energia terra	405.000,00	20.250,00	0,12	540.000,00	27.000,00	47.250,00	20,00%	37.800,00	- 97.200,00	(C)
9.000.000,00	0,17	0,09	compresi nel costo energia terra	810.000,00	40.500,00	0,12	1.080.000,00	54.000,00	94.500,00	20,00%	75.600,00	- 194.400,00	(C)

(A) : L'impresa deve eseguire le pratiche per ottenere l'esenzione delle accise e degli oneri di sistema per alimentare le navi

(B) : L'impresa deve provvedere alla fatturazione ed all'incasso nei confronti degli armatori.

(C) : in caso di contributo negativo, l'impresa non riceverà contributi, ma l'importo riportato sarà utilizzato all'interno del contratto per la manutenzione dei convertitori ai prezzi d'appalto.

Il costo dell'energia a terra esente accise ed oneri di sistema ed il costo energia a bordo sono da intendersi indicativi previo aggiornamento in base al costo reale in esercizio.

Le tariffe (0,17...0,09...0,8...0,5...0,12) saranno da valorizzare in base alle tariffe reali durante l'esercizio nel corso degli anni.